

**PLURM0A10530:** Listado Parámetros EVCO232 bajos refrigeración

| ETIQUETA      | DESCRIPCIÓN                                                              | VALOR |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| SP            | Setpoint                                                                 | 4     |
|               | Setpoint                                                                 |       |
| CALIBRACIÓN   |                                                                          |       |
| CA1           | Calibración sonda 1                                                      | 0     |
|               | Probe 1 offset                                                           |       |
| CA2           | Calibración sonda 2                                                      | 0     |
|               | Probe 2 offset                                                           |       |
| CA3           | Calibración sonda 3                                                      | 0     |
|               | Probe 3 offset                                                           |       |
| CA4           | Calibración sonda 4                                                      | 0     |
|               | Probe 4 offset                                                           |       |
| CONFIGURACIÓN |                                                                          |       |
| P0            | Tipo de sonda                                                            | 1     |
|               | Type of probe                                                            |       |
| P1            | Habilitar punto decimal                                                  | 0     |
|               | Enable decimal point                                                     |       |
| P2            | Opción °C/°F                                                             | 0     |
|               | Temperature measurement unit °C / °F                                     |       |
| P3            | Función de sonda evaporador                                              | 1     |
|               | Unused                                                                   |       |
| P5            | Valor mostrado                                                           | 0     |
|               | Choice of regulation probe                                               |       |
| P5R           | Valor mostrado en dispositivo remoto                                     | 0     |
|               | Value displayed on remote device                                         |       |
| P7            | Efecto del aire entrando para calcular la temperatura del producto (CPT) | 50    |
|               |                                                                          |       |
| P8            | Tiempo de reinicio de la pantalla                                        | 5     |
|               |                                                                          |       |
| P9            | Brillo de pantalla y de botones cuando está bloqueada                    | 3     |
| PP1           | Función sonda 1 / Probe 1 function                                       | 1     |
| PP2           | Función sonda 2                                                          | 2     |
| PP3           | Función sonda 3                                                          | 0     |
| REGULACIÓN    |                                                                          |       |
| R0            | Histéresis                                                               | 4     |
|               | Setpoint differential                                                    |       |
| R1            | Mínimo setpoint                                                          | -2    |
|               | Mínimum setpoint                                                         |       |
| R2            | Máximo setpoint                                                          | 16    |
|               | Maximum setpoint                                                         |       |
| R3            | Bloqueo setpoint                                                         | 0     |
|               | Setpoint locking                                                         |       |
| R4            | Offset para energy saving                                                | 0     |
|               | Setpoint offset in energy saving                                         |       |
| R5            | Regulación del modo calor o frío                                         | 0     |
| R6            | Offset de setpoint en sobreenfriamiento / Sobrecalentamiento             | 0     |

|             |                                                                                                                                                                            |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| R7          | Duración de sobreenfriamiento / sobrecalentamiento                                                                                                                         | 0  |
| R8          | Función adicional del botón ABAJO                                                                                                                                          | 0  |
| R12         | Posición diferencial del r0<br><i>Differential position R0 (0 asymmetrical, 1 Symmetrical)</i>                                                                             | 0  |
| COMPRESOR   |                                                                                                                                                                            |    |
| C0          | Retraso on por conexión alimentación<br><i>Compressor ON delay from power supply</i>                                                                                       | 1  |
| C1          | Retraso entre on y on compresor<br><i>Delay between 2 compressor switch-ons</i>                                                                                            | 1  |
| C2          | Retraso entre off y on compresor<br><i>Minimum compressor-off duration</i>                                                                                                 | 1  |
| C3          | Tiempo mínimo de on compresor<br><i>Minimum compressor-on duration</i>                                                                                                     | 0  |
| C4          | Tiempo off comp. en alarma sonda<br><i>Compressor OFF time in cabinet probe alarm</i>                                                                                      | 10 |
| C5          | Tiempo on comp. en alarma sonda<br><i>Compressor ON time in cabinet probe alarm</i>                                                                                        | 10 |
| C9          | Tiempo consecutivo de la temperatura del armario dentro de la banda proporcional para el funcionamiento del compresor a máxima potencia<br><i>Unused</i>                   | 0  |
| C10         | Tiempo total func. compresor para mantenimiento ("0" inhabilitado)<br><i>Op. time of compressor due to maintenance warning ("0" Disabled)</i>                              | 0  |
| C11         | Retraso encendido segundo compresor<br><i>Compressor 2 ON delay from compressor 1 ON</i>                                                                                   | 22 |
| C12         | Efecto del valor horario del compresor para equilibrar las horas y los encendidos (BHC)<br><i>Effect of the compressor hourly value to balance the hours and ignitions</i> | 0  |
| C13         | Efecto del valor de los encendidos del compresor para equilibrar las horas y los encendidos (BHC)<br><i>Effect of compressor start value to balance hours and starts</i>   | 0  |
| C14         | Restricción entre el compresor y el compresor 2                                                                                                                            | 0  |
| DESESCARCHE |                                                                                                                                                                            |    |
| D00         | Activar parámetros del modo "B" / Activate "B" mode parameters                                                                                                             | 0  |
| D01         | Umbral del setpoint para activar los parámetros del modo "B" / Setpoint threshold to activate the "B" mode parameters                                                      | 30 |
| D0          | Intervalo Desescarche automático / <i>Automatic defrost interval</i>                                                                                                       | 4  |
| D0b         | Intervalo de desescarche automático en modo "B" / <i>Automatic defrosting interval in "B" mode</i>                                                                         | 4  |
| D1          | Tipo desescarche / <i>Type of defrost</i><br>0 eléctrico / <i>0 Electric</i><br>1 gas caliente / <i>1 hot gas</i><br>2 parada compresor / <i>2 Compressor off</i>          | 2  |
| D1b         | Tipo de desescarche del modo "B" / <i>Type of defrost in "B" mode</i>                                                                                                      | 2  |
| D2          | Temperatura final desescarche / <i>Evaporator threshold end of defrost</i>                                                                                                 | 8  |
| D2b         | Temperatura final desescarche en modo "B" / <i>Evaporator threshold end of defrost in "B" mode</i>                                                                         | 8  |
| D3          | Duración máxima defrost / <i>maximum duration of defrost</i>                                                                                                               | 30 |

|         |                                                                                                                                                                                                                            |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D3b     | Duración máxima defrost en modo "B" / <i>maximum duration of defrost in "B" mode.</i>                                                                                                                                      | 30  |
| D4      | Habilita defrost a power on / <i>Enable defrost at Power on</i>                                                                                                                                                            | 0   |
| D4b     | Habilita defrost a power on en modo "B" / <i>Enable defrost at Power on in "B" mode</i>                                                                                                                                    | 0   |
| D5      | Retraso defrost por power on / <i>Defrost delay from power ON</i>                                                                                                                                                          | 0   |
| D5b     | Retraso defrost por power on en modo "B" / <i>Defrost delay from power ON in "B" mode</i>                                                                                                                                  | 0   |
| D6      | Visualización en defrost / <i>Value displayed when defrosting</i>                                                                                                                                                          | 1   |
|         | 0 sonda de regulación / <i>0 Regulation probe</i>                                                                                                                                                                          |     |
|         | 1 Valor bloqueado / <i>1 value displayed locked</i>                                                                                                                                                                        |     |
| D7      | Duración del drenaje / <i>Dripping time</i>                                                                                                                                                                                | 1   |
| D7b     | Duración del drenaje en modo "B" / <i>Dripping time in "B" mode</i>                                                                                                                                                        | 1   |
| D8      | Tipo recuento determinación intervalo desescarche automático d0<br><i>Count mode of automatic defrost interval "d0" 0 hours device ON</i>                                                                                  | 0   |
|         | 0 horas funcionamiento máquina / <i>0 hours device ON</i>                                                                                                                                                                  |     |
|         | 2 temperatura evaporador en d9<br><i>2 evaporator temperature &lt; "d9"</i>                                                                                                                                                |     |
|         | 1 horas Funcionamiento compr. / <i>1 hours compressor ON</i>                                                                                                                                                               |     |
|         | 3 adaptativo<br><i>3 adaptative</i>                                                                                                                                                                                        |     |
| D9      | Temperatura evaporador para el recuento del intervalo, si d8=2<br><i>Evap. threshold for automatic defrost interval count (if "d8 = 2")</i>                                                                                | 0   |
| D11     | Habilitación alarma antihielo terminado por duración máxima<br><i>Enable defrost timeout alarm</i>                                                                                                                         | 0   |
| D15     | Tiempo mínimo consecutivo comp. ON para inicio desescarche<br><i>Consecutive compr. ON time for starting defrost</i>                                                                                                       | 0   |
| D16     | Tiempo del predranje para desescarche con vapor caliente<br><i>Pre-dripping time</i>                                                                                                                                       | 0   |
| D18     | Intervalo desescarche Adaptativo<br><i>Adaptive defrost interval</i>                                                                                                                                                       | 40  |
|         |                                                                                                                                                                                                                            |     |
| D19     | Desviación de temperatura de evaporación inicial para iniciar antihielo adaptativo<br><i>Threshold in relation to optimal evaporation temperature for starting adaptive defrost</i>                                        | 3   |
|         |                                                                                                                                                                                                                            |     |
| D20     | Tiempo consecutivo de encendido del compresor para el desescarche                                                                                                                                                          | 180 |
| D21     | Tiempo consecutivo de encendido del compresor para el desescarche desde el encendido y el sobreenfriamiento                                                                                                                | 200 |
| D22     | Si d8=3, desviación de temperatura de evaporación por suspensión del recuento intervalo adaptativo<br><i>Threshold in relation to optimal evaporation temperature due to suspension of adaptive defrost interval count</i> | -2  |
|         |                                                                                                                                                                                                                            |     |
| D25     | Activar la sonda de temperatura de aire saliente para el desescarche en la alarma de la sonda del evaporador                                                                                                               | 0   |
| D26     | Intervalo de desescarche en la alarma de la sonda del evaporador                                                                                                                                                           | 4   |
| ALARMAS |                                                                                                                                                                                                                            |     |
| A0      | Seleccionar un valor para las alarmas de temperatura alta/baja / <i>Select a value for high/low temperature alarms</i>                                                                                                     | 0   |
| A1      | Umbral de alarma de temperatura baja<br><i>Low temperature alarm threshold</i>                                                                                                                                             | 5   |
|         |                                                                                                                                                                                                                            |     |
| A2      | Tipo de alarma de baja temperatura<br><i>Low temperature alarm type</i>                                                                                                                                                    | 1   |
|         |                                                                                                                                                                                                                            |     |
| A4      | Umbral de alarma de temperatura alta                                                                                                                                                                                       | 10  |
|         | <i>High temperature alarm</i>                                                                                                                                                                                              |     |

|              |                                                                                       |                                                                      |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| A5           | Definición alarmas temperatura / <i>Type of temperature alarm</i>                     |                                                                      | 1   |
|              | 0 relativo / <i>0 relative to setpoint</i>                                            | 1 absoluto / <i>1 absolute</i>                                       |     |
| A6           | Retardo de la alarma de temperatura alta desde el encendido                           |                                                                      | 120 |
|              | <i>High temperature alarm delay from power on</i>                                     |                                                                      |     |
| A7           | Retardo de la alarma de temperatura alta/baja                                         |                                                                      | 15  |
|              | <i>High/Low Temperature Alarm Delay</i>                                               |                                                                      |     |
| A8           | Retardo de la alarma de temperatura alta tras desescarche                             |                                                                      | 15  |
|              | <i>High temperature alarm delay after defrost</i>                                     |                                                                      |     |
| A9           | Retardo de la alarma de temperatura alta desde el cierre de la puerta                 |                                                                      | 15  |
|              | <i>High temperature alarm delay from door</i>                                         |                                                                      |     |
| A10          | Duración del fallo de alimentación de la alarma guardada                              |                                                                      | 5   |
|              | <i>Saved Alarm Power Failure Duration</i>                                             |                                                                      |     |
| A11          | Diferencial del umbral de la alarma de temperatura alta/baja                          |                                                                      | 5   |
|              | <i>High/Low Temperature Alarm Threshold Differential</i>                              |                                                                      |     |
| A12          | Activar señal de alarma de fallo de alimentación                                      |                                                                      | 1   |
|              | <i>Activate power failure alarm signal</i>                                            |                                                                      |     |
| A13          | Umbral de señal de condensación alta                                                  |                                                                      | 80  |
|              | <i>High condensation signal threshold</i>                                             |                                                                      |     |
| A14          | Umbral de alarma de condensación alta                                                 |                                                                      | 90  |
|              | <i>High condensation alarm threshold</i>                                              |                                                                      |     |
| A15          | Retardo de alarma de condensación alta                                                |                                                                      | 10  |
|              | <i>High condensation alarm delay</i>                                                  |                                                                      |     |
|              | <i>Threshold relative to setpoint for high product temp. pre- alarm</i>               |                                                                      |     |
| A16          | Activar consulta de alarmas de alta/baja temperatura en dispositivos remoto           |                                                                      | 0   |
|              | <i>Activate query of high/low temperature alarms on remote devices</i>                |                                                                      |     |
| VENTILADORES |                                                                                       |                                                                      |     |
| F0           | Modo operación Vent. evaporador / <i>Evaporator fan mode</i>                          |                                                                      | 7   |
|              | 0 apagado                                                                             | <i>0 Off</i>                                                         |     |
|              | 1 on                                                                                  | <i>1 On</i>                                                          |     |
|              | 2 paralelo compresor                                                                  | <i>2 On if compressor on</i>                                         |     |
|              | 3 termoregulado F1(como delta con respecto al setpoint)                               | <i>3 thermoregulated according to "F1" (as value relative to SP)</i> |     |
|              | 4 igual "3" con compresor on                                                          | <i>4 idem "3" with compressor on</i>                                 |     |
|              | 5 ciclos on y off según F17 y F18                                                     | <i>5 ON/OFF cycles (F17 and F18)</i>                                 |     |
|              | 6 termoregulado por F1 entendido como valor absoluto                                  | <i>6 thermoregulated according to "F1" (as absolute value)</i>       |     |
|              | 7 igual "6" con compresor on                                                          | <i>7 idem "6" with compressor on</i>                                 |     |
| F0b          | Modo operación Vent. evaporador del modo "B"/ <i>Evaporator fan mode in "B" model</i> |                                                                      | 7   |
| F1           | Umbral Regulación Ventiladores Evaporador                                             |                                                                      | 10  |
|              | <i>Evaporation threshold for evaporator fan regulation</i>                            |                                                                      |     |
| F2           | Modo ventiladores en desescarche                                                      |                                                                      | 1   |
|              | <i>Evaporator fan mode during defrost</i>                                             |                                                                      |     |
| F2b          | Modo ventiladores en desescarche en modo "B"                                          |                                                                      | 1   |
|              | <i>Evaporator fan mode during defrost on "B" mode</i>                                 |                                                                      |     |
| F3           | Tiempo máximo de apagado de los ventiladores del evaporador                           |                                                                      | 10  |
|              | <i>Maximum off time of evaporator fans</i>                                            |                                                                      |     |
| F3b          | Tiempo máximo de apagado de los ventiladores del evaporador en modo "B"               |                                                                      | 10  |
|              | <i>Maximum off time of evaporator fans on "B" mode</i>                                |                                                                      |     |

|                    |                                                                                    |                                                     |     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|
| F4                 | Tiempo máximo de apagado de los ventiladores del evaporador en ahorro de energía   |                                                     | 30  |
|                    | Time evaporator fans OFF in energy saving                                          |                                                     |     |
| F5                 | Tiempo máximo de encendido de los ventiladores del evaporador en ahorro de energía |                                                     | 30  |
|                    | Time evaporator fans ON in energy saving                                           |                                                     |     |
| F6                 | Función de humedad alta/baja                                                       |                                                     | 0   |
|                    | High/low humidity function                                                         |                                                     |     |
| F7                 | Umbral relativa a setpoint encendido ventiladores después defrost                  |                                                     | 5   |
|                    | Absolute threshold to start fans up again after defrost                            |                                                     |     |
| F8                 | Diferencial del umbral de regulación de los ventiladores del evaporador (F1)       |                                                     | 2   |
|                    | Evaporator fans regulation threshold differential (F1)                             |                                                     |     |
| F9                 | Retraso apagado ventiladores evaporador por apagado compresor                      |                                                     | 10  |
|                    | Evaporator fans OFF delay from compressor OFF                                      |                                                     |     |
| F10                | Modo ventiladores condensador / Condenser fan mode                                 |                                                     | 1   |
|                    | 0 termoregulado                                                                    | 0 thermoregulated                                   |     |
|                    | 1 termoregulado si compresor off                                                   | 1 thermoregulated if compressor OFF                 |     |
|                    | 2 termoregulado si compresor off y off en defrost                                  | 2 thermoregulated if compressor OFF, OFF in defrost |     |
| F11                | Temp. condensación de activación de ventiladores condensador                       |                                                     | 15  |
|                    | Condenser fans ON threshold                                                        |                                                     |     |
| F12                | Retraso apagado ventiladores condensador por extinción compresor                   |                                                     | 30  |
|                    | Condenser fans OFF delay from compressor OFF                                       |                                                     |     |
| F13                | Ventiladores del condensador en diferencial de umbral (F11)                        |                                                     | 5   |
|                    | Condenser fans at threshold differential (F11)                                     |                                                     |     |
| F14                | Tiempo de arranque al 100% para los ventiladores del condensador 0-10V             |                                                     | 120 |
| F15                | Porcentaje máximo de ventilador de condensador de 0-10V en ahorro de energía       |                                                     | 80  |
| F17                | Tiempo Ventiladores Evaporador OFF                                                 |                                                     | 120 |
|                    | Evaporator fans time OFF                                                           |                                                     |     |
| F18                | Tiempo Ventiladores Evaporador ON                                                  |                                                     | 120 |
|                    | Evaporator fans time ON                                                            |                                                     |     |
| F19                | Ventiladores del condensador reversibles en intervalo                              |                                                     | 12  |
|                    | Interval reversible condenser fans                                                 |                                                     |     |
| F20                | Ventiladores del condensador reversibles a tiempo                                  |                                                     | 10  |
|                    | Time-reversible condenser fans                                                     |                                                     |     |
| ENTRADAS DIGITALES |                                                                                    |                                                     |     |
| I0                 | Efecto apertura puerta                                                             | Door switch input function                          | 0   |
|                    | 0 ninguno                                                                          | 0 disabled                                          |     |
|                    | 1 comp.+vent. evap off                                                             | 1 compressor + evaporator fans OFF                  |     |
|                    | 2 vent. evap off                                                                   | 2 evaporator fans OFF                               |     |
|                    | 3 luz on                                                                           | 3 light ON                                          |     |
|                    | 4 comp.+vent. evap off + luz on                                                    | 4 compr. + evap. fans OFF + light ON                |     |
|                    | 5 vent. evap off + luz on                                                          | 5 evap. fans OFF + light ON                         |     |
| I1                 | Polaridad puerta                                                                   | Door switch input polarity                          | 0   |
| I2                 | Retraso alarma puerta ("1" para deshabilitar alarma)                               |                                                     | 0   |
|                    | Door open alarm delay ("1" disabled)                                               |                                                     |     |
| I3                 | Tiempo inhibición regulación compr. y vent. por apertura puerta                    |                                                     | 0   |
|                    | Time for inhibiting compressor and fan regulation from door open                   |                                                     |     |

|                   |                                                                      |                                                       |     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| I4                | Activar grabado de alarma de puerta abierta                          |                                                       | 0   |
|                   | Activate door open alarm recording                                   |                                                       |     |
| I10               | Tiempo consecutivo de puerta cerrada para ahorro de energía          |                                                       | 180 |
|                   | Consecutive door closed time for energy saving                       |                                                       |     |
| I13               | Número de aperturas de puerta para desescarche                       |                                                       | 180 |
|                   | Number of door openings for defrost                                  |                                                       |     |
| I14               | Tiempo consecutiva de Puerta abierta para desescarche                |                                                       | 30  |
|                   | Consecutive Door Open Time for Defrost                               |                                                       |     |
| SALIDAS DIGITALES |                                                                      |                                                       |     |
| U1C               | Configuración de salida 1                                            | Output K1 configuration                               | 0   |
|                   | 0 compresor 1                                                        | 0 compressor 1                                        |     |
|                   | 1 compresor 2                                                        | 1 compressor 2                                        |     |
|                   | 2 ventiladores evaporador                                            | 2 evaporator fans                                     |     |
|                   | 3 ventiladores condensador 1                                         | 3 condenser 1 fans                                    |     |
|                   | 4 Desescarche                                                        | 4 defrost                                             |     |
|                   | 5 luz                                                                | 5 light                                               |     |
|                   | 6 resistencia                                                        | 6 heater                                              |     |
|                   | 7 alarma                                                             | 7 alarm                                               |     |
|                   | 8 standby                                                            | 8 on/stand-by                                         |     |
|                   | 9 ventiladores condensador 2                                         | 9 condenser 2 fans                                    |     |
|                   | 10 bloqueo puerta                                                    | 10 door lock                                          |     |
| U2C               | Configuración de salida 2                                            | Output K2 configuration                               | 2   |
| U3C               | Configuración de salida 3 (No disponible en EVY232LN3EFXXX1)         | Output K3 configuration                               | N/A |
| U4C               | Configuración de salida 12-24 VCC                                    | Output 12-24 VCC configuration                        | 10  |
| U5C               | Configuración de salida 12-24 VCC                                    | Output K5 configuration                               | 5   |
| U2                | Activar la luz del armario y carga auxiliar 1 y 2 en stand-by        |                                                       | 1   |
| U3                | Activación de salida de alarma                                       | Alarm output ON                                       | 0   |
| U4                | Desactivación de la salida de alarma al silenciar el zumbador alarma |                                                       | 1   |
|                   | Deactivate alarm output by silencing buzzer 0 no                     |                                                       |     |
| U5                | Temperatura encendido resistencia puerta                             |                                                       | -7  |
|                   | Door heaters threshold                                               |                                                       |     |
| U5d               | Diferencial de temperatura de encendido resistencia puerta           |                                                       | 2   |
|                   | Door difference heaters threshold                                    |                                                       |     |
| U6                | Duración de encendido de antivaho                                    |                                                       | 5   |
|                   | Anti-fog on timer                                                    |                                                       |     |
| U7                | Zona neutral para el umbral del calentador (Relativo al setpoint)    |                                                       | -5  |
|                   | Neutral zone for heater threshold (Relative to setpoint)             |                                                       |     |
| U9                | Activar alarma sonora                                                |                                                       | 1   |
|                   | Activate buzzer alarm                                                |                                                       |     |
| RELOJ             |                                                                      |                                                       |     |
| Hr0               | Activar reloj                                                        |                                                       | 0   |
|                   | Activate clock                                                       |                                                       |     |
| ENERGY SAVING     |                                                                      |                                                       |     |
| HE2               | Duración máxima energy saving (activación manual)                    | Maximum duration energy saving from manual activation | 0   |
| H01               | Horario Activación energy saving                                     | Automatic energy saving activation time               | 0   |
| H02               | Duración energy saving (H01)                                         | Automatic energy saving duration                      | 0   |

| APAGADO/ENCENDIDO EN TIEMPO REAL |                                                                                     |                                  |     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| HOn                              | Tiempo de encendido del dispositivo                                                 |                                  | -   |
|                                  | Device power-on time                                                                |                                  |     |
| HoF                              | Tiempo de apagado del dispositivo                                                   |                                  | -   |
|                                  | Device power-off time                                                               |                                  |     |
| Hc1                              | Primer encendido de ventiladores reversibles del condensador                        |                                  | -   |
|                                  | First start of reversible condenser fans                                            |                                  |     |
| Hc2                              | Segundo encendido de ventiladores reversibles del condensador                       |                                  | -   |
|                                  | Second start of reversible condenser fans                                           |                                  |     |
| DESESCARCHE EN TIEMPO REAL       |                                                                                     |                                  |     |
| Hd1                              | Tiempo del primer desescarche diario                                                |                                  | -   |
|                                  | First daily defrost time                                                            |                                  |     |
| Hd2                              | Tiempo del segundo desescarche diario                                               |                                  | -   |
|                                  | Second daily defrost time                                                           |                                  |     |
| Hd3                              | Tiempo del tercero desescarche diario                                               |                                  | -   |
|                                  | Third daily defrost time                                                            |                                  |     |
| Hd4                              | Tiempo del cuarto desescarche diario                                                |                                  | -   |
|                                  | Fourth daily defrost time                                                           |                                  |     |
| Hd5                              | Tiempo del quinto desescarche diario                                                |                                  | -   |
|                                  | Fifth daily defrost time                                                            |                                  |     |
| Hd6                              | Tiempo del sexto desescarche diario                                                 |                                  | -   |
|                                  | Sixth daily defrost time                                                            |                                  |     |
| SEGURIDAD                        |                                                                                     |                                  |     |
| POF                              | Activar botón ENCENDER / STAND_BY                                                   | Activate POWER / STAND_BY button | 1   |
| LOC                              | Activar bloqueo de pantalla                                                         | Activate screen lock             | 1   |
| Sen                              | Sensibilidad de la pantalla                                                         | Screen sensitivity               | 80  |
| PAS                              | Valor password                                                                      | Password                         | -19 |
| PA1                              | Valor password Nivel 1                                                              | Level 1 password                 | 426 |
| PA2                              | Valor password Nivel 2                                                              | Level 2 password                 | 824 |
| REGISTRO DE DATOS                |                                                                                     |                                  |     |
| rE0                              | Intervalo de muestra del data logger de EVlinking                                   |                                  | 60  |
|                                  | EVlinking data logger sample interval                                               |                                  |     |
| rE1                              | Seleccionar temperatura para el data logger de EVlinking                            |                                  | 5   |
|                                  | Select temperature for the EVlinking data logger                                    |                                  |     |
| rEt                              | Seleccionar temperatura para el data logger del dispositivo en las últimas 72 horas |                                  | 0   |
|                                  | Select temperature for the device's data logger in the last 72 hours                |                                  |     |
| COMUNICACIÓN                     |                                                                                     |                                  |     |
| BLE                              | Tipo de uso del puerto MODBUS TTL                                                   | MODBUS TTL port mode             | 1   |
| LA                               | Dirección MODBUS                                                                    | MODBUS address                   | 247 |
| Lb                               | Baudios Rate MODBUS                                                                 | MODBUS baud rate                 | 3   |
| LP                               | Igualdad Modbus                                                                     | MODBUS parity 0 none             | 2   |

*Notas:*